

# AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

*Projekt megnevezése, száma:*

**KEHOP-1.3.0-15-2016-00011**  
**„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója”**

*Ajánlatkérő:*

**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

*Közbeszerzési eljárás címe:*

**„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt kivitelezés (Dél-Alföld)”**

**TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ**

## **4. KÖTET**

### **KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ**

### **AJÁNLATI ÁR BONTÁSA**

2017. március

## **4. KÖTET**

### **AJÁNLATI ÁR BONTÁSA**

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkával kapcsolatban a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő – a Kbt-re figyelemmel hozott - jóváhagyásával.

Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell - a szerződéses dokumentumokban előírtak szerint - a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződéses Feltétek szerint a „nettó vállalkozási díj (Szerződés Elfogadott Végösszege)” egyösszegű ár, és ennek megfelelően a hivatkozott Cikkelyben leírt feltételek szerint, valamint az „Egyösszegű Ár bontása” alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

Az Ajánlati Ár bontásában szereplő összegeket ÁFA nélkül, Forintban kell megadni.

Az Egyösszegű Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik, beleértve az építés költségeit, az anyagok, gépek, berendezések, tartalékberendezések, pótalkatrészek előállításának, beszerzésének, helyszínre szállításának, beüzemelésének és jótállásának összes közvetlen és közvetett költségét.

Az Ajánlatkérési dokumentáció 5. kötetében ismertetett indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelyeket ajánlattevő vállalkozói javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorba rendelni, újabb tevékenységsorban szerepeltetheti. A vállalkozói javaslatban nem szereplő tevékenységeket tartalmazó sorokat értelemszerűen nem kell kitölteni.

Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek megszövegezése, a Vállalkozó ajánlata benyújtásával elismeri, hogy az általa megadott Egyösszegű Ajánlati Ár a szerződés teljesítéséhez szükséges összes ellentételezést, anyag- díj- és rezsiköltségét tartalmazza. A szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat (hacsak külön tételként nem szerepel a mintán) a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása táblázat kitöltése során az egyes tételeknél szerepeltetett tájékoztató mennyiségek és az ehhez rendelt Vállalkozói Árak – tekintve hogy az szerződés átalányáras – nem képeznek alapot mennyiségalapú elszámolásra és kizárólag az alábbi célokat szolgálják:

- A Vállalkozó által elkészítendő Fizetési Ütemtervben teljesítési tételeit ugyanebben a bontásban kell megadnia, az itt megadott ellenszolgáltatás hozzárendelésével,
- A Mérnök döntései meghozatalának támogatása
- Ajánlattevő tájékoztatása

Az Ajánlati Ár bontása táblázatban szereplő, a Megbízó által megadott fix "Tartalékkeret" összeg felhasználására a szerződési feltételek vonatkozó cikkelyiben előírtak szerint kerülhet sor.

**KEHOP-1.3.0-15-2016-00011**  
**„Belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója”**

**Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója (ÉM-KÖ  
szivattyútelepeken) – LOT3**

TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁK MEGVALÓSÍTÁSA FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINT

tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott ..... (képviseli: .....) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban adott ajánlatomban az Ajánlati Árat az alábbi bontás alapján kalkuláltam:

Sorszám	Költségátétel	Ár nettó(Ft)
<b>A</b>	<b>Rekonstrukciós munkák</b>	
1	<i>ÉMVIZIG Prügyi és Felsőberecki szivattyútelepen uszadékfogó gerebek kialakítása</i>	0
2	<i>KÖVIZIG Vargahosszai szivattyútelep rekonstrukciója</i>	0
<b>B</b>	<b>EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (nettó) (<math>\Sigma A</math>)</b>	0
<b>C</b>	Tartalékkeret	1.599.809,-
<b>D</b>	<b>AJÁNLATI ÁR (nettó) (<math>D=\Sigma A+C</math>)</b>	0
<b>E</b>	ÁFA (F 27%-a)	0
<b>F</b>	<b>AJÁNLATI ÁR (bruttó) (D+E)</b>	0

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

## 4.2. TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK

A Munkák tájékoztató mennyiségei a Szerződés teljesítésének egy lehetséges megoldásához lettek hozzárendelve és az egyedi műszaki követelmények műszaki leírásában (Megrendelő Követelményei 3. fejezet) foglaltakkal összhangban lettek megadva.

Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel tehessek meg. Sem az ajánlattétel folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Műszaki tervek hiányában a közbeszerzés időpontjában becsléssel megállapított főbb kiviteli munkamennyiségek az alábbiak:

VIZIG		Projekt neve	Műszaki tartalma
1	ÉMVIZIG	Prügyi és Felsőberekci szivattyútelepen uszadékfogógerebek kialakítása	Prügyi és Felsőberekci szivattyútelepeken gépi uszadékfogó gerebek kialakítása
2	KÖVIZIG	Vargahosszai sztp. Rekonstrukciója	2 szivattyúegység felújítása, gépi gereb beépítése és mederburkolás, depóniahely kialakítása, egyéb elektromos berendezések javítása és esetleges cseréje, vagyonvédelem