

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.

- 1. Ajánlatkérő:** Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)
- 2. A közbeszerzés tárgya:** Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.
- 3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ:** Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. augusztus 20. napján 2016/S 160-289002 szám alatt jelent meg.

### Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Alulírott dr. Schmalz Péter, a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.) nevében eljárva, az **Országos Vízügyi Főigazgatóság**, mint ajánlatkérő által indított fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:

#### 2016. október 5. napján beérkezett kérdések:

**1. Kérdés:**

Az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontja szerint az alkalmassági követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. Ennek értelmében jól értelmezzük, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésénél az alkalmassági feltételek esetében elegendő a IV. rész alfa szakaszában nyilatkozni, és nem kell a további (A-D) szakaszokat kitölteni?

Válasz:

Jól értelmezi, az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszában tett nyilatkozat kitöltését Ajánlatkérő elfogadja, nem szükséges a IV. rész vonatkozásában a további „A”, „B”, „C”, „D” szakaszok kitöltése.

**2. Kérdés:**

Jól gondoljuk, hogy az Ajánlati Felhívás III.1.3 pontja M/2. alkalmassági feltételek esetében egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat?

Válasz:

Az ajánlati felhívás III.1.3 pontja M2) alkalmassági követelmények esetében egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat.

**3. Kérdés:**

Jól gondoljuk, hogy az értékelési alszemponatok tekintetében megajánlott szakemberek

- a) szakmai önéletrajzát – az értékelési szempontok alátámasztására – már most az ajánlatban kell csatolni?

- b) míg a végzettség és jogosultság igazolásának másolatát csak később, a Kbt. 69. § (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek szükséges csatolni?

Válasz:

- a) A szakmai önéletrajzokat az értékelési szempontok alátámasztása miatt Ajánlattevőknek a beadott ajánlatukban csatolniuk szükséges olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. Így az ajánlatból ki kell, hogy derüljön, mely szakembert mely alkalmassági szempont [pl.: M/2 a)] vonatkozásban kívánja Ajánlattevő megjelölni.
- b) Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények igazolására vonatkozó dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén szükséges csatolni.

**4. Kérdés:**

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével kapcsolatosan az alábbi kérdéseink merültek fel:

- a) A szakembereknek (is) le kell nyilatkozni a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretét?
- b) Ezen felül az ajánlattevőnek is le kell nyilatkoznia a Dokumentáció I. kötet 11. 14 pontja pontban leírt kötelezettségek (szakemberek magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, illetve annak nem rendelkezése esetén a kellő számú szaktolmács folyamatos jelenlétének biztosítása)?
- c) Ha igen, akkor a tartalomjegyzék sorrendjében hova kell csatolni fenti ajánlattevői nyilatkozatot?

Válasz:

- a.) Nem. Szakemberenként nem szükséges nyilatkozni.
- b.) A közbeszerzési dokumentumok I. kötetének 11. 14 pontja alapján ajánlattevőnek egyrészt nyilatkoznia szükséges arról, hogy valamennyi, az ajánlatban megjelölt, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezik a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével, másrészt arról, hogy amennyiben az ajánlatban megjelölt, valamint a teljesítésben részt vevő bármely szakember a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, vagy magyar nyelvismerete nem éri el ezt a szintet, úgy az ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
- c.) Ajánlatkérő nem határozza meg a nyilatkozat helyét.

**5. Kérdés:**

Jól gondoljuk, hogy a Szerződéstervezet 2.18 pontja szerinti tanúsítványokat csak a nyertes ajánlattevőnek kell a szerződéskötéskor bemutatni?

Válasz:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor az ajánlati dokumentáció AD III. kötetének 3.4 Minőségbiztosítás pontja alapján az MSZ EN ISO 9001 szabvány alapú, vagy ezzel egyenértékű, európai szabványon alapuló rendszer szerinti érvényes tanúsítványát (és a folyamatszabályozás rendszerét bemutató ún. minőségirányítási fedlappot) a munkakezdést követő

28 napon belül kell bemutatnia. Az egyéb tanúsítványokat nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor szükséges bemutatnia.

**6. Kérdés:**

Jól gondoljuk, hogy indikatív pénzügyi ütemtervet nem kell csatolni az ajánlathoz?

**Válasz:**

Az ajánlathoz nem kell csatolni indikatív pénzügyi ütemtervet.

**7. Kérdés:**

Véleményünk szerint a kiadott közbeszerzési dokumentáció III. kötet 55-58. oldalakon található 4.2.2 „Partfal rekonstrukciók és azzal összefüggő műszaki létesítmények kialakítása” pontban meghatározott tervezett partfal rekonstrukciós beavatkozásokat bemutató szöveges leírás nincs összhangban az „Indikatív\_tervek” mappában található „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” című tervlapon rajzi formában megjelenített beavatkozásokkal. Továbbá ezt az is alátámasztja, hogy a helyszín bejárásakor „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlapon szereplő állapotot lehetett tapasztalni, tehát ez a dokumentáció valószínűleg nem a beszerzés tárgyaként megvalósítani kívánt műszaki feladatokat tartalmazza.

**Válasz:**

„A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” című tervlap valóban a Velencei-tó mentén kiépült partvédőműveket jeleníti meg, így helyesen a dokumentum címe: „A jelenlegi partvédőművek szerkezeti kialakításai” lenne.

Fentiek miatt kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a tervezett létesítményre vonatkozó tervdokumentáció vonatkozásában a kiadott Ajánlati dokumentációt módosítani szíveskedjen, tekintettel arra, hogy a teljes körű ajánlat elkészítéséhez a szöveges leíráson felül a vonatkozó tervezett létesítmény műszaki paramétereit bemutató tervdokumentáció is szükséges.

**Válasz:**

A csatolt 1. számú melléklet rögzíti az egyes kiépítendő partvédőmű típusok (pld. „A”; „B”; „E”; ECs1” stb.) mintaszelvényét.

Az „1. számú melléklet\_Tervezett partvédőművek szerkezeti kialakítása\_kiegészítés” elnevezésű dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoltan megküldésre kerül, amely a dokumentáció részét képezi.

**8. Kérdés:**

Az Ajánlati dokumentáció III. kötet 4.2.2 pontja „Partfal rekonstrukciók és azzal összefüggő műszaki létesítmények kialakítása” az 55-58. oldalakon részletezi a tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításait.

A leírások betűkkel (pld. „A”; „B”; „E”; ECs1” stb.) azonosított típus jelekkel utalnak műszaki szerkezeti változatokra, valamint H1; H2; H3 azonosítókkal szintekre.

Kérjük megadni a fenti adatok értelmezéséhez, pontosításához szükséges rendelkezésre álló információkat.

**Válasz:**

A H1; H2; H3 azonosítóval ellátott szintekre vonatkozó kiegészítést a 2. számú mellékletben adjuk meg.

A „2. számú melléklet\_Mértékadó képzési szintek” elnevezésű dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoltan megküldésre kerül, amely a dokumentáció részét képezi.

#### 9. Kérdés:

Az Ajánlati dokumentáció III. kötet 4.2.2 pontja „Partfal rekonstrukciók és azzal összefüggő műszaki létesítmények kialakítása” az 55-58. oldalakon részletezi a tervezett partvédművek szerkezeti kialakításait.

Az 58. oldal közepén az alábbi szövegrész található:

*„C” típusú partvédmű: „lebegő” betonlapos part  
Ezt a partfal-kialakítást mindenhol át kell alakítani.*

Kérjük a fenti információ pontosítását, illetve a fent említett elvégzendő átalakítást - a többi partvédmű átalakításához hasonlóan - részletezni.

#### Válasz:

Az állapotörögztetés során megállapítást nyert, hogy a „C” típusú partvédmű javítása, felújítása nehézkes, költséges és értelmetlen, hiszen az alapvető szerkezeti hiányosságokat nem tudja megszüntetni. Ez a partfal kialakítás alapvető hibái miatt **mindenütt átépítésre kerülnek az előkészítés során alkalmazott, tervezett partfáltípusok valamelyikére.**

#### Pl.:

- Madárvárta csónakkikötő - kikötői partfal (C típusú) átalakítása függőleges partfalra
- Velencei déli kanyari kikötő és hajóállomás- rézsűs partfal (C típusú) átépítése D típusúra

#### 10. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények szerint az áramlásjavító kotrások következtében kitermelt iszap elszállítása nem szükséges. A kotrasi mennyiség 39.556 m<sup>3</sup>, azonban csak 16.000 m<sup>3</sup> esetében került meghatározásra, hogy abból költősziget épül.

Mi a sorsa a további 23.556 m<sup>3</sup> kotrásból kikerült iszapnak, hova kell elhelyezni?

#### Válasz:

A kiírásban részletezett helyszíneken, áramlásjavító kotrással érintett mederanyag összes mennyisége 39.556 m<sup>3</sup>. A kérdéses „B11” jelű helyszínen ebből 16.000 m<sup>3</sup> anyag mozgatása szükséges. Ezt követően a hivatkozott helyszínen elhelyezhető az összes kotrasi mennyiségből hátramaradó ~23.556 m<sup>3</sup> mederanyag, amelyből természetvédelmi igényeknek megfelelő költőszigetek épülnek.

#### 11. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények szerint két zagytározó kerül kialakításra. A Cserepes-szigeti zagytározó gátjaihoz 39.700 m<sup>3</sup> földanyag beépítése szükséges, valamint a Cserepes-sziget 30%-ának feltöltéséhez további 30.100 m<sup>3</sup>. A meglévő gátak elbontásával 7.800 m<sup>3</sup> földanyag áll rendelkezésre. A szöveges leírás szerint a gátakhoz és a feltöltéshez a korábban elhelyezett kotrasi iszapból és helyi talajból kell a tervezett gátakat és a feltöltést megvalósítani.

Kérdéses, hogy van-e 62.000 m<sup>3</sup> mennyiségű olyan föld, amely alkalmas a gátak építésére és a feltöltésekhez?

Válasz:

A Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározottak értelmében (90. oldal) a szükséges helyi anyag rendelkezésre áll, részben a korábban épített zagygátak elbontásával, részben pedig a korábbi mederkotrások során, a zagytéren elhelyezett, konszolidált mederanyag felhasználásával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy további anyag nyerőhely feltárása válhat szükségessé, amennyiben a helyi anyag minősége nem elégíti ki az elvárt földműre vonatkozó előírásokat.

**12. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények az összes kotrási mennyiség 10.2450 m<sup>3</sup>, ebből a Cserepes-szigetre kerül kb. 72.000 m<sup>3</sup>, a Gárdonyi zagytérre kb. 30.000 m<sup>3</sup>. Ugyanakkor a dokumentáció III. kötet 4.2.3 pontjában a táblázatos formában megadott adatok szerint a Cserepes-szigeti zagytérre 90.560 m<sup>3</sup>, míg a Gárdonyi zagytérre csak 11.890 m<sup>3</sup>. Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz:

A kérdéses ellentmondás valóban felfedezhető a kiírásban, azonban az összes kotrási mennyiséget (102.450 m<sup>3</sup>) nem befolyásolja. Az egyes helyszínekről hidromechanizációs technológiával kitermelendő kotrási mennyiségek végleges elhelyezése a kiépítendő zagyterek szabad kapacitásának figyelembevételével, felülvizsgálandók. Vállalkozó feladata a Megvalósíthatósági Tanulmány aktualizálása, felülvizsgálata, melynek során lehetőség nyílik az eredetileg tervezett elhelyezés szükségzerű racionalizálására. A szállítási hossz és nyomásfokozó szükséglet vonatkozásában felmerülhet több agárdi öbölkotrás esetében a földrajzilag közelebb eső Gárdonyi zagytéren való iszapelhelyezés.

A közbeszerzési dokumentumok III. kötete módosításra került.

**13. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények 4.1.2 pontja szerint a 23 km állandó jellegű partvédóműből 8 km a KDVIKIZIG, a fennmaradó 15 km önkormányzati kezelésben van.

Kérjük megadni, hogy a nevesített 47 helyszínen, ahol beavatkozás történik, ki a kezelő szervezet?

Válasz: A 47 beavatkozási helyszínre vonatkozó kezelő szervezetek bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények dokumentációjában a partszakaszok felsorolásánál (50. oldaltól) rögzített 2 nevesített, beavatkozással nem érintett helyszín jelen felsorolásban nem szerepel, ezért az egyes helyszínek sorszámozása a 33. sorszámtól kezdődően változott.

A „3. számú melléklet partszakaszok vagyonekezelői” elnevezésű dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoltan megküldésre kerül, amely a dokumentáció részét képezi.

**14. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet - Megrendelői követelmények 4.1.2 pontja szerint a 23 km állandó jellegű partvédóműből 8 km a KDVIKIZIG, a fennmaradó 15 km önkormányzati kezelésben van.

- A tervezési (felmérési) és kivitelezési munkák végzésének idejére vonatkozóan van-e bármelyik szervezetnek időkorlátozása - pl. strandok, campingek nyitva tartása, kikötői rendek stb. -?
- Amennyiben igen, kérjük ezen korlátozó időszakokat helyszínenként megadni!
- Kártérítési igénnyel elő állhatnak-e a munkavégzésből eredő korlátozások miatt?



Válasz:

Ajánlatkérő az előkészítés során ilyen jellegű felméréseket nem végzett, így ezen információk beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.

**15. Kérdés:**

A tervezési (felmérési), régészeti feltárási, lőszementesítési és a kivitelezési munkák végzése során az előző kérdésekben megnevezett kezelő szervezeteken kívül, melyek azok a hatóságok, szervezetek szolgáltatók, fenntartók, akik bármilyen jogosultságuk miatt időkorlátot szabhatnak a fent leírt tevékenységekre vonatkozóan? Kérjük ezek megnevezését, elérhetőségüket megadni, valamint azt, hogy a megvalósítás helyszínei közül melyikre van jogosultsága pontosan időkorlátot megszabni!

Válasz:

Ajánlatkérő az előkészítés során ilyen jellegű felméréseket nem végzett, így ezen információk beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.

**16. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a vendégmólók elbontása (vb. móló elemek és cölöpök). Van-e bármelyik helyszínen tulajdonjoga ezen szerkezetekre bárkinek is?

Válasz:

A VIZIG kezelésű hrsz-on a tulajdoni lapon nincs bejegyzés tulajdon- vagy szolgalmi jogra.

Az alábbi helyeken a beavatkozások nem VIZIG kezelésű ingatlanon valósulnak meg:

- Gárdonyi 6036/28 hrsz – 12. Gárdonyi Határárki kikötő és hajóállomásnál az elbontandó vendégmólók nem VIZIG kezelésű ingatlanon vannak
- Velence 4482/3 hrsz – 28. Velencei csónakkikötőnél az elbontandó elválasztó móló nem VIZIG kezelésű ingatlanon van
- Velence 4510/4 hrsz – 35. Tóbíró strandon a beton gyerekmedence elbontandó középső tagja nem VIZIG kezelésű ingatlanon van
- Velence 4511/8-9 hrsz – 39. Északi kanyari kikötőben a hajóállomás elbontandó bejáró hídja és fogadó platója nem VIZIG kezelésű ingatlanon van

**17. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a vendégmólók elbontása (vb. móló elemek és cölöpök). A bontandó vasbeton cölöpök hosszára vonatkozóan vannak-e adatok? Ha igen kérjük azokat megadni!

Válasz:

A kérdéses adatok nem állnak rendelkezésre.

**18. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a vendégmólók elbontása (vb. móló elemek és cölöpök). A vasbeton cölöpöket

- a) el kell-e távolítani kihúzással?
- b) Vagy mederfenéknél történő víz alatti elvágás is lehetséges?

Válasz:

A vasbeton cölöpöket kihúzással, teljes hosszában el kell távolítani, a mederben nem maradhat vissza bontási törmelék, vagy bizonytalan magasságú elbontott szerkezet.

**19. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a vendégmólók elbontása (vb. móló elemek és cölöpök). A Vállalkozónak milyen kötelezettsége van a bontott vb. elemek vizsgálatára vonatkozóan, mielőtt felhasználná azokat aprítás után az újrahasznosításhoz?

Válasz:

A hulladékkezelés általános szabályait kell alkalmazni, külön megrendelői elvárás a vb. elemek vonatkozásában nincsenek.

**20. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a vendégmólók elbontása (vb. móló elemek és cölöpök).

- a) Az elbontott vendégmólók helyett lesz-e kialakítva bármely helyszínen bármilyen móló kialakítás?
- b) Amennyiben igen, akkor kérjük megadni annak műszaki tartalmát.
- c) Valamint azt, hogy a vállalkozónak mi a feladata annak megvalósításában?

Válasz:

A vendégmólók elbontását követően nem épülnek hajózási célt szolgáló létesítmények, így vendégmólók kiépítése nem tárgya a projektnek.

**21. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszínen szerepel a hullámtörő felújítása. Kérjük megadni, hogy pontosan mi a műszaki elvárás a felújítás során?

Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pontban több helyszínen szereplő „hullámtörő felújítása” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

## 22. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszín esetében szerepel a kikötőfej megerősítése. Kérjük megadni, hogy mi a műszaki tartalomra vonatkozó elvárás a megerősítés során?

### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A 4.2.2 pontban több helyszín esetében felmerülő „kikötőfej megerősítése” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

## 23. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyszín esetében szerepel a hullámtörő felújítása és a kikötőfej megerősítése. A jelenleg víz alatt lévő (nem látható) szerkezeti részekre vonatkozóan kérjük megadni a műszaki beavatkozásra vonatkozó feltételeket (mennyiségi és minőségi)!

### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A 4.2.2 pontban szereplő „hullámtörő felújítása és a kikötőfej megerősítése”, jelenleg víz alatt lévő (nem látható) szerkezeti részekre vonatkozó részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást, valamint mennyiségi és minőségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

## 24. Kérdés:



Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pontjában több helyen szerepel természetes fövény kialakítása, gyermekmedence kialakítása, felújítása. Van, ahol csak db szám van ahol hossz és van ahol mennyiség (m<sup>3</sup>) megjelöléssel.

- a) Kérjük a műszaki tartalmat pontosítani mennyiségek megadásával helyszínenként.
- b) Valamint kérjük megadni a beszállításra és beépítésre kerülő anyag minőségi követelményeit is!

Válasz:

Gyermekmedence kialakítása nem tárgya a projektnek. Az Ajánlati Dokumentációban a 8. számú partszakasznál (Agárdi napsugár Strand) "meglévő homokos gyermekmedence felújítása" szerepel. A részfeladat megvalósításához szükséges anyagminőséget és anyagmennyiséget a tervezőnek kell meghatároznia. Gyermekmedence partfalának elbontása az Agárdi Park strand, valamint a Tóbíró strand- beton gyerekmedence középső tagjának elbontása vonatkozásában merülnek fel. A természetes fövények kialakítása során szükséges anyagmennyiség meghatározása a tervező feladata, megrendelőnél erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

**25. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 10. Agárdi szabad strandnál a nyugati felén a sétány mentén mellvédfal a Zsinór utcáig 330 fm meghatározás szerepel. Kérjük, a mellvédfal műszaki meghatározását megadni szíveskedjenek!

Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 10. Agárdi szabad strandnál a nyugati felén a sétány mentén mellvédfal a Zsinór utcáig 330 fm” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

**26. Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 17. Gárdonyi félszigetnél a balesetveszélyes partszakaszok kijavítása 1469 fm és az íves szakaszokon a partfal kihorgonyozása 50 db- szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő pontos műszaki meghatározást és mennyiségeket megadni!

Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek

*megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 17. Gárdonyi félszigetnél a balesetveszélyes partszakaszok kijavítása 1469 fm és az íves szakaszokon a partfal kihorgonyozása 50 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkezési szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

## 27. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 27. HIDRO telepi kikötőnél ipari kikötő egyéb létesítményeinek felújítása 1 db - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 27. HIDRO telepi kikötőnél ipari kikötő egyéb létesítményeinek felújítása 1 db” az alábbi részmunkák elvégzését tartalmazza:

A kikötő felújítás célja olyan kezelői bázis kialakítása, amely lehetővé teszi a kármentesítő és mederkarbantartó gépek, eszközök tárolását, felkészítését és kiszolgáltatását. Biztosítja a megbízható és ipari jellegű közúti és vízi közlekedési kapcsolat fenntartását, a szükségkikötő funkciók ellátását.

1. A munka részfeladatai:
  - a. El kell készíteni, a kikötő engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerint.
2. A dokumentáció részei.
  - a. Elvi létesítési engedély megkérése
  - b. Létesítés engedély megkérése.
  - c. Műszaki kiviteli tervek kidolgozása és engedélyezésre.
3. A kikötő felújításának műszaki feladatai:
  - a. Új elektromos, víz és csatornahálózat kiépítése.
  - b. Térvilágítás felújítása, fejlesztése.
  - c. Csapadékgyűjtő és kezelő rendszer kiépítése. (Burkolt térfelszíneken)

- d. 2 x 80 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű vízminőségi kárelhárítási kiszolgáló létesítmény építése a HÉSZ-hoz illeszkedően, valamint 200 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű vízminőségi anyagvédelmi raktár építése.
- e. Nagy és kishajó kikötő berendezések kialakítása. (Három nagyhajó és terv szerinti kapacitás szerinti számú kishajó kikötő berendezés.)
- f. Osztályba sorolási jellemzőknek megfelelő szárazdokk kialakítása. (A jelenlegi helyén, annak lehetőség szerinti felhasználásával.)
- g. Szilárd burkolatú gyalogos és jármű közlekedési útvonalak kiépítése.
- h. Hajó kiemelő daru és egy járműves darus, daruzó hely kialakítása. (Egy db 5t emelőképességű, fix telepítésű daru és egy nagy teherbírású daruzó hely létesítése úgy, hogy a szárazdokk daruzása is biztosítható legyen.)
- i. A kikötőmedence és a bevezető hajóút helyreállítása. (Kotrás a vízjogi létesítési engedélyben foglalt szint biztosítása érdekében.)
- j. Kikötő bejárati jelek újjáépítése. Kialakítás, áramellátás.

A közbeszerzési dokumentumok III. kötete a fenti 3. ponttal módosításra (kiegészítésre) került.

A részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

## 28. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 37. Geritzen lakópark partfalánál lezáró facölöpök bekötéseinek megerősítése 1 db - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatókérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 37. Geritzen lakópark partfalánál lezáró facölöpök bekötéseinek megerősítése 1 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 29. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 41. Északi kanyari félszigetnél kikötői sólya felújítása 1 db - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 41. Északi kanyari félszigetnél kikötői sólya felújítása 1 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával. A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 30. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 42. Evezőspályánál partfal mentén szilárd burkolatú (karbantartó) út kialakítása (6600m<sup>2</sup>) 2200 fm meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő útpályaszerkezet megadását!

#### Válasz:

A szilárd burkolatú fenntartó út pályaszerkezet műszaki paramétereinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a megrendelő jogszabályi kötelezettségei között elvégzendő partvédőmű fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzését lehetővé tevő nehéz gépek és tehergépjárművek közlekedésére. A fenntartó útnak alkalmasnak kell lennie forgó felsővázas mélyásó kotró (maximum 20 t össztömeg) és vízpítési terméskő szállítására alkalmas, 3 tengelyes tehergépjárművek forgalmának biztonságos lebonyolítására, figyelemmel a szállítójármű maximális tengelyterhelésére.

### 31. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 44. Sukoró „0” szelvényű kikötőnél meglévő facölöpös sólya felújítása 1 db - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és



*kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 44. Sukoró „0” szelvényű kikötőnél meglévő facölöpös sólya felújítása 1 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalás szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 32. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 47. Szúnyog-szigetnél a szigetre bevezető út alatt áteresz kialakítása (vízmozgás érdekében) 4 db - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 47. Szúnyog-szigetnél a szigetre bevezető út alatt áteresz kialakítása (vízmozgás érdekében) 4 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalás szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 33. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 49. Velence-szigetnél partvédőmű megerősítése kőszórás kiegészítéssel és talajstabilizációval 1320 fm - meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást a talajstabilizációra vonatkozóan és annak mennyiségeit megadni!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és*



*kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.2 pont beavatkozási helyek felsorolás 49. Velence-szigetnél partvédőmű megerősítése kőszórás kiegészítéssel és talajstabilizációval 1320 fm” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 34. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.4 pont Építési forgalomnak megfelelő burkolat kiépítése, valamint kerékpárút helyreállításánál a közúti megközelítéshez nagy teherbírású, szilárd burkolat kiépítése szükséges (21 t tengelyterhelés), 4,0 m szélességben meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő útpályaszerkezet megadását!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (*Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően*) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.4 pont Építési forgalomnak megfelelő burkolat kiépítése, valamint kerékpárút helyreállításánál a közúti megközelítéshez nagy teherbírású, szilárd burkolat kiépítése szükséges (21 t tengelyterhelés), 4,0 m szélességben” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 35. Kérdés:

Az ajánlati dokumentáció III. kötet megrendelői követelmények 4.2.5 pont „Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása” fejezetben lévő táblázatban Barátságilip építése szükséges földmunkával 2 db meghatározás szerepel. Kérjük a megrendelő igényének megfelelő műszaki meghatározást és annak mennyiségeit megadni!

#### Válasz:

A közbeszerzési eljárás tárgya (Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően) egyértelműen meghatározza, hogy a projekt megvalósításához szükséges tervezési (rész)feladatok elvégzése is nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem rendelkezik a megvalósítás alapját képező engedélyes és kiviteli tervekkel, ezért a kiegészítő tájékoztatáskérésben kért műszaki adatokra vonatkozóan nem áll módjában Ajánlattevő által elvárt pontosságú információt adni. A „4.2.5 pont „Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása” fejezetben lévő táblázatban Barátságépítési építése szükséges földmunkával 2 db” részfeladat megvalósításához szükséges műszaki meghatározást és mennyiségi adatokat nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia a vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a tervezési időszakban, az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával.

A megfelelő ajánlattételhez Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi, rendelkezésére álló előzetes tervet, kimutatást, rajzi mellékletet és egyéb dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta.

### 36. Kérdés:

Jól gondoljuk, hogy a vasbeton szádfalnak kizárólag statikai és esztétikai szerepe van, ezért lett a vasbeton anyag kiválasztva, vagy megengedett más anyagú szádlemez beépítése is, amely ellenáll a mechanikai behatásoknak (pl. vízi járművel való ütközés, jégnyomás, stb.) és az időjárásnak is?

#### Válasz:

Kérjük, hogy Tisztelt Ajánlattevő vasbeton alkalmazását irányozza elő.

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentáció III. kötete 4.2.1. kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

„A sankolóterek kialakításánál vízminőségi kárellhárítási hely kialakítása szükséges, melyek mobil merülő falak elhelyezését biztosítják.”

Budapest, 2016. október 14.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Schmalz Péter

Lajstromszám: 00088



PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.  
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E.ép. 3.em.  
Adószám: 14969205-2-43  
Bankszámlaszám:  
10400126-49575052-53551002

Országos Vízügyi Főigazgatóság  
képviseletében

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.  
dr. Schmalz Péter

#### Mellékletek:

1. számú melléklet\_Tervezett partvédművek szerkezeti kialakítása\_kiegészítés
2. számú melléklet\_Mértékaadó kiépítési szintek
3. számú melléklet\_partszakaszok vagyonkezelői

